

SC - 390

*Sugestão para a Celesc: instalar cruzeta e chave tipo Beco ou meio Beco, ou trocar por um poste circular

2N1
12 - 300

REDE BAIXA TENSÃO CELESC

Passeio Público

2N1
12 - 300

FU 76156

REDE 2X ALTA TENSÃO CELESC

POSTE CELESC

RAMAL DE LIGAÇÃO
3 # 2 CA

POSTE DT PARTICULAR
Meio Beco-11/600 (m/dAN)

RETIRADA DE
EQUIPAMENTO

*Maior a 2
metros por
segurança

TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO 112,5 KVA

rede BT
subterrânea

Área externa em paver
A=105,00m²

ATERRAMENTO PARA-RAIO
PARA-RAIO 5 HASTES

Portão com largura de
3,00m para acesso de
veículos no terreno

Rampa de conformação
para acesso de veículos

26,09%

Muro de "contenção"
Ver corte AA com desníveis

RETIRADA DE
SUBESTAÇÃO 75 KVA

LEGENDA

AT BT	ENCABEÇAMENTO EXISTENTE	ENCABEÇAMENTO A INSTALAR	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
TRAFO	TRAFO EXISTENTE	CAIXA DE PASSAGEM A INSTALAR	TRAFO A INSTALAR
POSTE	POSTE EXISTENTE	POSTE PARTICULAR A INSTALAR	RELIGADOR EXISTENTE
CHAVE FUSIVEL	CHAVE FUSIVEL EXISTENTE	REDE BT EXISTENTE	REDE AT A INSTALAR
MURETA DE MEDIÇÃO		REDE AT EXISTENTE	INSTALAÇÃO NOVA BT

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Renan Pecher - Eng. Eletricista - CREA/SC - 110775-1

PROPRIETÁRIO

SIMAE

ENDEREÇO DA OBRA

ACESSO A CIDADE ALTA

SÃO CRITÓVÃO - CAPINZAL - SC

ESCALA
SEM ESCALA

DESENHO
CROQUI

DATA
JANEIRO 2021