

- 
- ATENÇÃO



OBS: –SERÁ DISPOSTO OUTRO ATERRAMENTO COM MALHA INFERIOR EM ANEL FECHADO COM NO MÍNIMO 7 HASTES COOPERWELD 5/8" INTERLIGADAS A CADA 3m POR CABO NO 50mm² CONECTADO PELO MESMO CABO AO BEP DO QD (ATERRAMENTO MENOR A 10 OHMS)

–DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MANTER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 2 m DE QUALQUER INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL.

– ESTE PROJETO SEQUE A NORMATIVA DA CELESC NT-01-at e NT-03 ;

– AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS PELA CELESC;

– AS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVEM SEGUIR A NBR-5410 E NR-10;

– DIVERGÊNCIAS ENTRE AS ESCALAS E AS COTAS PREVALECERÃO ÀS COTAS INFORMADAS;

– DEVERÁ SER DISPOSTO QUADRO AUTOMÁTICO DE CAPACITOR A FIM DE CORRIGIR O FATOR DE POTÊNCIA EM 0,95.

SÃO CRISTÓVÃO - CAPINZAL - SC