


ESTADO DE SANTA CATARINA
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE

CNPJ: 82.782.079/0001-14

Telefone: (49) 3555-1107

Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz

CEP: 89665-000 - Capinzal

Pregão presencial

16/2022

Número Processo: 216/2022

Data do Processo: 29/07/2022

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA A SEREM UTILIZADOS NO RECALQUE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CENTRAL E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA ÁREA DE LAZER.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 20/2022

Reuniram-se no dia 17/08/2022, as 09:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 68/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 216/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Após a análise e julgamento da proposta vencedora, e considerando que: 1) A proposta atende às exigências previstas no Edital; 2) A empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recurso, esta comissão decide por manter o resultado conforme declarado pelo pregoeiro e constante na Ata de Realização da Licitação. Diante disso e considerando o parecer da comissão designada pela Portaria nº 68/2021, definimos o resultado da presente licitação conforme segue:

Participante: KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Conjunto motor-bomba horizontal monobloco, bomba confeccionada em inox para bombeamento de produtos químicos. Diâmetro de sucção e de recalque 1", Bocais roscados norma BSP, Rotor semi-aberto de Ø 100mm, Fluido a ser recalcado: Policloreto de alumínio Altura Manométrica mínima 5 mca Vazão mínima 14 m3/h Vedação do eixo através de selo mecânico de aço inox e buna resistente a corrosão pelo PAC, bomba acoplada diretamente à motor elétrico trifásico, Alto Rendimento W22 IR3 Premium, marca WEG 3/4 CV, II Polos, 3.500 RPM, 220/380 Volts, 60 Hz, IP-55; Cada conjunto é composto de uma bomba e um motor. As bombas serão utilizadas no recalque de Policloreto de alumínio, na Estação de Tratamento de Água Central e na Estação de Tratamento de Esgoto da Área de Lazer.	2,000	UN	Schneider - Modelo MCI-RE	8.400,0000	16.800,00

Total do Participante: 16.800,00


Total Geral: 16.800,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 17/08/2022

EDILSON DOS SANTOS VILARINO

PREGOEIRO



JAKSON ISGANZELA

MEMBRO



NATALIA ZIMMERMANN BOARETTO

MEMBRO

