


ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 82.782.079/0001-14 **Telefone:** (49) 3555-1107
Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
CEP: 89665-000 - Capinzal

Dispensa eletrônica
75/2025
Número Processo: 108/2025

Data do Processo: 14/10/2025

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO CLORADOR, BOMBAS DOSADORAS DE PAC E BOMBAS DOSADORAS DA ETA CENTRAL E SISTEMAS DO INTERIOR.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 83/2025

Reuniram-se no dia 28/10/2025, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 001/2025, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 108/2025 na modalidade de Dispensa eletrônica. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Conforme registrado na Ata nº 80/2025 de 23 de outubro de 2025, após o lançamento dos valores, as empresas participantes foram classificadas em ordem crescente, conforme os valores propostos. Na sequência foram analisadas a validade das propostas, bem como, a regularidade fiscal por meio da conferência da vigência da documentação de habilitação das proponentes classificadas em primeiro lugar, conforme previsto no item 5 do Aviso de Dispensa Eletrônica. Posteriormente a análise, constatou-se que as empresas atendem ao exigido, ficando, portanto, habilitadas neste certame. Conforme previsto no edital, foi encaminhada cópia da Ata para as empresas classificadas em primeiro lugar, para que estas confirmassem o interesse na contratação.

Cabe-nos informar que a empresa FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA encaminhou proposta adicional para este certame. Considerando, no entanto, que a referida empresa já havia encaminhado orçamento para o item 09, na fase de elaboração do edital, com preço inferior ao constante na proposta adicional, a comissão com base no item 7.5 do edital considerou para fins de análise e julgamento da proposta menor valor dentre eles, ou seja, o valor constante no orçamento. Sendo então questionado pela empresa de que não poderia manter o valor orçado tendo em vista que houve alteração no descritivo do item com a inclusão de 04 válvulas header, o que ocasionou aumento no valor proposto. Diante disso, considerando que o valor constante na proposta adicional ficou superior ao valor máximo admitido para o item, esta comissão decide pela desclassificação da empresa FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para o item 09 (Manifold para clorador).

Concluídos os procedimentos relativos à Dispensa Eletrônica nº DE/75/2025, com base na atribuição descrita no art. 7º do Decreto Municipal nº 142/2023, e considerando que: 1) as propostas das empresas vencedoras atendem às exigências do edital; 2) as empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recursos. Classifico como vencedoras as empresas:

FLUID FEEDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ 04.785.664/0001-64);
 EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA (CNPJ 04.196.290/0001-41);
 TECNOBIO TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (CNPJ 06.232.852/0001-90);
 BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA (CNPJ 85.155.703/0001-41);

Encaminhamos o processo para Homologação da autoridade competente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pela agente de contratação e equipe de apoio.

Participante: BOMMOTOR COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Bomba Dosadora Eletromagnética Digital de Diafragma, com: Cabeçote de PVDF, carcaça em plástico reforçado com fibra de vidro; Válvula de alívio manual (purga); Capacidade para dosar de 54 litros/hora x pressão de 1 bar), Máxima pressão de trabalho 5 bar; Regulagem de vazão de 1 a 100% do fundo de escala, diafragma de TEFLON; Válvulas de sucção e recalque em PVDF, com dupla esfera de cerâmica; Vedações em viton;	2,000	UN		3.600,0000	7.200,00

Regulagem/visualização da vazão digital no painel, visualização de vazão acumulada diariamente; Função de controle por vazão com dosagem em ppm, função de dosagem por batelada; Entrada de 4 a 20 mA; Tensão de alimentação de 100 a 240 VAC, grau de proteção IP-65, monofásico, 50-60 Hz; Para dosagem de PAC (coagulante).

3	Válvula de Sucção para bomba dosadora eletromagnética, marca Tekna EVO TPG 803.	2,000	UN		132,5000	265,00
4	Válvula de Injeção para bomba dosadora eletromagnética, marca Tekna EVO TPG 803	2,000	UN		132,5000	265,00

Total do Participante: 7.730,00

Participante: EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10	Mangueira para Dosagem de Produtos Químicos Líquidos 12X8, Mangueira PEBD - em rolo de no mínimo 30 metros.	60,000	M		20,0000	1.200,00
11	Mangueira PE 4x6, para dosagem de produtos químicos líquidos, em bombas dosadoras de diafragma utilizadas pelo SIMAE. Rolo/embalagem/unidade com no mínimo 30 metros. (Código SIMAE *2280)	300,000	M		8,0000	2.400,00

Total do Participante: 3.600,00

Participante: FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	Peça para Clorador FFCL 01 / 02 / 03, Marca FLUIDFEEDER - Anel o'ring em Viton - pxa-30343 - código fluidfeeder.	1,000	UN		19,0000	19,00
6	Peça para Clorador FFCL 01 / 02 / 03, Marca FLUIDFEEDER - Gaxeta em Viton p-44122 - código fluidfeeder	1,000	UN		46,0000	46,00
7	Peça para Clorador FFCL 01 / 02 / 03, Marca FLUIDFEEDER - Anel o'ring em Viton - pxa - 26345 - código fluidfeeder.	1,000	UN		44,0000	44,00
8	Peça para Clorador FFCL 01 / 02 / 03, Marca FLUIDFEEDER - Válvula reguladora de vácuo tipo check-unit.	2,000	UN		1.124,0000	2.248,00

Total do Participante: 2.357,00

Participante: TECNOBIO TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Bomba dosadora eletromagnética de diafragma analógica • Para dosagem de hipoclorito de sódio e ácido fluossilfúico; • Com regulagem eletrônica do número de pulsações; • Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed). • Faixa de operação de 0 - 100 %; • Pulsação de 0 a 150 ppm (pulsos por minuto); • Divisor de pulsações 1 e 10; • Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%; • Vazão de 0 - 1,5 L/h; • Pressão 0 - 12 bar; • Acionamento através de magneto; • Proteção IP 65 ou superior; • Isolação classe F; • Tensão de operação 220 v monofásica; • Plug tomada padrão. • Cabo de energia com no mínimo 1,5 m comprimento; • Pistão em inox; • Temperatura máxima do fluido dosado 45°C; • Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; • Com válvulas de sucção e recalque em PVDF (Conjunto de válvulas, sendo 01 de pé com filtro; 01 de injeção com mola hastelloy C e dispositivo de retenção	10,000	UN		1.425,0000	14.250,00

por esfera (anti-sifão), para cada bomba) com esferas duplas em PTFE (teflon);

- Conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4 X 6 mm;
- Cabeçote em PVDF;
- Diafragma teflon PTFE;
- Conexões PVDF;
- Vedações em Viton FP;
- Manual de Instalação e certificado de garantia;
- E curva de Vazão x Pressão;

(Código SIMAE *2288)

Total do Participante: 14.250,00

Total Geral: 27.937,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 28/10/2025

EDILSON DOS SANTOS VILARINO

MEMBRO

BRUNO VITOR ETGES

MEMBRO
