


ESTADO DE SANTA CATARINA
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE

CNPJ: 82.782.079/0001-14 **Telefone:** (49) 3555-1107
Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
CEP: 89665-000 - Capinzal

Pregão presencial
6/2023

Número Processo: 136/2023
Data do Processo: 03/05/2023

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE PRESSÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BOMBAS DE DOSAGEM PARA OS SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 13/2023

Reuniram-se no dia 26/05/2023, as 07:45 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 68/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 136/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Após a análise e julgamento da proposta da empresa julgada vencedora, e considerando que: 1) A proposta atende às exigências previstas no Edital; 2) A empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recurso, esta comissão decide por manter o resultado conforme declarado pelo pregoeiro e constante na Ata de Realização da Licitação. Diante disso e considerando o parecer da comissão designada pela Portaria nº 68/2022, definimos o resultado da presente licitação conforme segue:

Participante: EMEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Anel Oring 3/8 reparos filtro de fundo, de sucção da bomba dosadora da marca EMEC modelo FCE K 12 1,5 confeccionado em PVDF/ VITON. (Código SIMAE *2281)	10,000	UN		18,0000	180,00
2	Anel Oring do cabeçote da bomba dosadora da marca EMEC modelo FCE K 12 1,5 confeccionado em PVDF/ VITON. (Código SIMAE *2277)	10,000	UN		42,0000	420,00
3	Cabeçote 3/8" 4x6 da bomba dosadora da marca EMEC modelo FCE K 12 1,5 confeccionado em PVDF/VITON. (Código SIMAE *2278)	5,000	UN		514,0000	2.570,00
4	Diafragma PCS da bomba dosadora da marca EMEC modelo FCE K 12 1,5 confeccionado em PVDF K. (Código SIMAE *2279)	5,000	UN		152,0000	760,00
6	Kit Fissagio 3/8" 4X6, para bomba dosadora da marca EMEC modelo FCE K 12 1,5 confeccionado em PVDF. (Código SIMAE *2276)	10,000	UN		51,0000	510,00
8	Mangueira PE 4x6, para dosagem de produtos químicos líquidos, em bombas dosadoras de diafragma utilizadas pelo SIMAE. Rolo/embalagem/unidade com no mínimo 30 metros. (Código SIMAE *2280)	2,000	UN		195,0000	390,00
9	Tanque em polietileno com as seguintes especificações mínimas:	5,000	UN		770,0000	3.850,00
	• Capacidade mínima de 60L; • Altura aproximada: 560 mm; • Diâmetro aproximado: 400 mm; • Forma cilíndrico-vertical de fundo autossustentável plano; • Cor branca; • Com Indicador visual de nível; • Escala volumétrica; • Sem suporte para agitador; • com tampa, • com dreno ¾.					

(Código SIMAE *2282)

10	Bomba dosadora eletromagnética de diafragma digital • Para dosagem de PAC. • Função de controle por vazão com dosagem em PPM; • Função de dosagem por batelada; • Regulagem/visualização da vazão digital no painel; • Regulagem de vazão de 0 a 10..... 20 a 100% (digital) do fundo de escala; • Regulagem/visualização da vazão digital no painel; • Visualização de vazão acumulada diariamente; • Com capacidade para dosar de 0 a 10 litros/hora x pressão de 5 bar); • Pressão de trabalho 5 bar; • Pode ser ligada a hidrômetro emissor de pulsos; • Possui entrada de 4 a 20 ma para controle via CLP; • Grau de proteção IP65, monofásico; • Tensão de alimentação de 100 a 240 V; • 50-60 Hz, Plug tomada padrão; • Plug tomada padrão; • Cabo de energia com no mínimo 1,5 m comprimento; • Temperatura máxima do fluído dosado 45°C; • Com 01 cabeçote de PVDF; • Com válvulas de sucção e recalque em PVDF (Conjunto de válvulas, sendo 01 de pé com filtro; 01 de injeção com mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão), para cada bomba) com dupla esfera de cerâmica; • Vedações em VITON; • Diafragma de TEFLON; • Carcaça em plástico; • Dotado de válvula de alívio manual (purga); • Manual de Instalação e certificado de garantia; • E curva de Vazão x Pressão;	2,000	UN	5.700,0000	11.400,00
----	---	-------	----	------------	-----------

(Código SIMAE *2285)

11	Bomba dosadora eletromagnética de diafragma digital • Dosagem de ácido Fluossilícico a 20% • Com regulagem eletrônica do número de pulsações; • Dupla regulagem de dosagem; • Ajuste manual ou automático da dosagem de 0 - 100% (alterando o número de pulsações, eletronicamente); • Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%; • Apta a receber sinal externo 4 - 20 ma. • Vazão de 0 - 2 L/h; • Pressão 0 - 5 bar; • Acionamento através de magneto; • Que permite alteração do curso do pistão de 0 a 10%20%30%...100%; • Sensor de nível para desligar a bomba na falta do produto a ser dosado; • Proteção: IP65; • Isolação: classe F; • Tensão de alimentação, monofásica 220V; • Plug tomada padrão; • Cabo de energia com no mínimo 1,5 m comprimento; • Temperatura máxima do fluído dosado 45°C; • Pistão em aço inox; • Válvula de purga; • Com válvulas de sucção e recalque em PVDF (Conjunto de válvulas, sendo 01 de pé com filtro; 01 de injeção com mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão), para cada bomba) com esferas duplas em PTFE (teflon); • Conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4x8 mm; • Cabeçote: PVDF;	2,000	UN	3.787,0000	7.574,00
----	--	-------	----	------------	----------

	• Diafragma: PTFE (teflon); • Conexões: PVDF; • Vedações: P(viton). • Manual de Instalação e certificado de garantia; • E curva de Vazão x Pressão;			
	(Código SIMAE *2286)			
12	Bomba dosadora eletromagnética de diafragma analógica	5,000 UN	1.028,0000	5.140,00
	• Para dosagem de hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico; • Com regulagem eletrônica do número de pulsações; • Ajuste manual da dosagem de pulsos (speed). • Faixa de operação de 0 - 100 %; • Pulsação de 0 a 150 ppm (pulsos por minuto); • Divisor de pulsações 1 e 10; • Regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisão de +/- 2%; • Vazão de 0 - 1,5 L/h; • Pressão 0 - 12 bar; • Acionamento através de magneto; • Proteção IP 65 ou superior; • Isolação classe F; • Tensão de operação 220 v monofásica; • Plug tomada padrão. • Cabo de energia com no mínimo 1,5 m comprimento; • Pistão em inox; • Temperatura máxima do fluído dosado 45°C; • Válvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; • Com válvulas de sucção e recalque em PVDF (Conjunto de válvulas, sendo 01 de pé com filtro; 01 de injeção com mola hastelloy C e dispositivo de retenção por esfera (anti-sifão), para cada bomba) com esferas duplas em PTFE (teflon); • Conexão de sucção e descarga para mangueira diâmetro 4 X 6 mm; • Cabeçote em PVDF; • Diafragma teflon PTFE; • Conexões PVDF; • Vedações em Viton FP; • Manual de Instalação e certificado de garantia; • E curva de Vazão x Pressão;			
	(Código SIMAE *2288)			
			Total do Participante:	32.794,00
			Total Geral:	32.794,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 26/05/2023

BRUNO VITOR ETGES

MEMBRO

EDILSON DOS SANTOS VILARINO

PREGOEIRO




