


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE**

**CNPJ:** 82.782.079/0001-14 **Telefone:** (49) 3555-1107  
**Endereço:** Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz  
**CEP:** 89665-000 - Capinzal

**Pregão presencial****11/2023****Número Processo:** 222/2023**Data do Processo:** 04/08/2023**OBJETO DO PROCESSO**

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE VAZÃO TIPO MACROMEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS (SOMENTE O ELEMENTO PRIMÁRIO) COMPATÍVEIS COM OS CONVERSORES DE SINAL MICROPROCESSADO, DA MARCA SIEMENS MODELO MAG 6000 E MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO, INSTALADOS NO SISTEMA DE MACROMEDIDORES EXISTENTES NO SIMAE, NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO – SC.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 21/2023**

Reuniram-se no dia 13/09/2023, as 08:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 68/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 222/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

Após a análise e julgamento da proposta vencedora, e considerando que: 1) A proposta atende às exigências previstas no Edital; 2) A empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recurso, esta comissão decide por manter o resultado conforme declarado pelo pregoeiro e constante na Ata de Realização da Licitação. Diante disso e considerando o parecer da comissão designada pela Portaria nº 68/2022, definimos o resultado da presente licitação conforme segue:

**Participante: DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

| Item | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Qtd.   | Unidade | Marca   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------------|-------------|
| 1    | Medidor eletromagnético de vazão tipo macromedidor, diâmetro DN 50. Tubo medidor de vazão tipo macromedidor eletromagnético, diâmetro DN 50, com flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 e classe de pressão PN 16. O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal da marca SIEMENS modelo MAG 6000, bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão tipo macromedidor deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. (Código SIMAE *2317) | 12,000 | UN      | SIEMENS | 8.695,0000     | 104.340,00  |
| 2    | Medidor eletromagnético de vazão tipo macromedidor, diâmetro DN 80. Tubo medidor de vazão tipo macromedidor eletromagnético, diâmetro DN 80, com flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 e classe de pressão PN 16. O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal da marca SIEMENS modelo MAG 6000, bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão tipo macromedidor deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. (Código SIMAE *2318) | 1,000  | UN      | SIEMENS | 8.750,0000     | 8.750,00    |
| 3    | Medidor eletromagnético de vazão tipo macromedidor, diâmetro DN 100. Tubo medidor de vazão tipo macromedidor eletromagnético, diâmetro DN 100, com flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 e classe de pressão PN 16. O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal da marca SIEMENS modelo MAG 6000, bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão tipo macromedidor deverá ser                                                                                         | 2,000  | UN      | SIEMENS | 9.035,0000     | 18.070,00   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |         |             |           |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-------------|-----------|--|--|
| 4 | fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. (Código SIMAE *2319)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |         |             |           |  |  |
|   | Medidor eletromagnético de vazão tipo macromedidor, diâmetro DN 150. Tubo medidor de vazão tipo macromedidor eletromagnético, diâmetro DN 150, com flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 e classe de pressão PN 16. O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal da marca SIEMENS modelo MAG 6000, bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão tipo macromedidor deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. (Código SIMAE *2320) | 1,000 | UN | SIEMENS | 11.400,0000 | 11.400,00 |  |  |

**Total do Participante:** 142.560,00

**Total Geral:** 142.560,00

**Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.**

**Capinzal, 13/09/2023**

EDILSON DOS SANTOS VILARINO

PREGOEIRO

BRUNO VITOR ETGES

MEMBRO

