


ESTADO DE SANTA CATARINA
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE
CNPJ: 82.782.079/0001-14 **Telefone:** (49) 3555-1107

Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz

CEP: 89665-000 - Capinzal

Pregão presencial
14/2023
Número Processo: 269/2023

Data do Processo: 25/09/2023

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS DESTINADOS AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DO SIMAE DE CAPINZAL E OURO/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 30/2023

Reuniram-se no dia 10/11/2023, as 16:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 095/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 269/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Na avaliação da equipe técnica, todos os itens classificados em primeiro lugar pela comissão de licitação, foram aprovados e atendem ao solicitado no edital. Quanto ao questionamento da empresa Renova Medição, informam que: 1) O item 4.2 letra "q" faz menção a Portaria Nº 246 de 17 de outubro de 2000 do INMETRO, já revogada, sendo substituída pela Portaria Nº 155 de 30 de março de 2022; 2) Para o cumprimento do item 5.2 do edital a empresa Metalsaf apresentou a Portaria Inmetro/Dimel nº 167, de 07 de agosto de 2023, com a aprovação do modelo de hidrômetro cotado para o SIMAE.

Após a análise e julgamento das propostas vencedoras, e considerando que: 1) As propostas atendem às exigências previstas no Edital; 2) As empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à documentação exigida, esta comissão decide por manter o resultado conforme declarado pela pregoeira e constante na Ata de Realização da Licitação. Diante disso e considerando o parecer da comissão designada pela Portaria nº 95/2023, definimos o resultado da presente licitação conforme segue:

Participante: LAO INDUSTRIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Hidrômetro volumétrico Classe-C, QN 1,5 M³/H, Q MAX. 3,0 M³/H, c/ relojoaria inclinada a 45º, DN 1/2" para água potável fria, designação A (QP) (Código SIMAE *2245)	100,000	UN	LAO	150,0000	15.000,00
Total do Participante:						15.000,00

Participante: RENOVA MEDICAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	Hidrômetro velocimétrico multijato Classe B - Qn 1,50 m³/h - Qmáx 3,0 m³/h, DN ½", relojoaria inclinada a 45°, Comprimento 165 mm. Relojoaria pré-equipada para emissor de pulsos e sensores do tipo contato seco com geração de sinal por interferência magnética, ou pré-equipada para sensor indutivo. Contagem de pulso no sentido do fluxo e refluxo. Personalização com logo do SIMAE/CAO na relojoaria. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: Medidor velocimétrico multijato, com transmissão magnética, relojoaria inclinada a 45° ou inclinada a 45° prisma ótico, relojoaria pré-equipada para emissor de pulsos e sensores do tipo contato seco com geração de sinal por interferência magnética, ou pré-equipada para sensor indutivo. Contagem de pulso no sentido do fluxo e refluxo. Classe metrológica "B" em todas as posições de operação. Para utilização na medição de volume de água. O medidor será utilizado para medição de água potável fria. Fornecimento sem conexões.	10,000	UN	RENOVA	159,0000	1.590,00

Vazão Nominal (Qn): 1,50 m³/h.
 Vazão Máxima (Qmáx): 3,00 m³/h.
 Vazão de Transição (Qt): máxima de 120 l/h.
 Vazão mínima (Qmin): máxima de 30 l/h.
 Extremidades Roscadas DNR G ¾ B
 Pressão de trabalho mínima admissível mínimo de 10 bar.
 Comprimento Mínimo das Extremidades Roscadas 10 mm.
 Comprimento entre as Extremidades sem conexões 165 mm.
 (Código SIMAE *2332)

Total do Participante: 1.590,00

Participante: METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	Hidrômetro velocimétrico multijato classe B - QN 0,75 m³/h - QMAX 1,5 m³/h, dn ½", relojoaria inclinada a 45°, comprimento 165 mm. Aquisição à base de troca de carcaça. Personalização com logo do simae/cao na relojoaria. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: Medidor tipo velocimétrico do tipo multijato, com transmissão magnética, relojoaria inclinada a 45° ou inclinada a 45° prisma ótico, classe metrológica "B" em todas as posições de operação. Para utilização na medição de volume de água a ser fornecido ao consumidor, através de ligação de água no imóvel. O medidor será utilizado para medição de água potável fria. Fornecimento sem conexões. Vazão Nominal (Qn) : 0,75 m³/h. Vazão Máxima (Qmáx): 1,50 m³/h Vazão de Transição (Qt): máxima de 60 L/h. Vazão mínima (Qmin): máxima de 15 L/h Início de funcionamento típico máxima de 6 L/h Extremidades Roscadas DNR G ¾ B Pressão de trabalho mínima admissível mínimo de 10 bar Comprimento Mínimo das Extremidades Roscadas 10 mm. Comprimento entre as Extremidades sem conexões 165 mm.	0,75	UN	LEENIA	72,0000	57.600,00

Total do Participante: 57.600,00


Total Geral: 74.190,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 10/11/2023

ANDRESSA JULY MANTOVANI

PREGOEIRO



EDILSON DOS SANTOS VILARINO

MEMBRO

