


ESTADO DE SANTA CATARINA
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
 Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
 CEP: 89665-000 - Capinzal / SIMAE

PREGÃO PRESENCIAL
15/2023

Número Processo: 276/2023

Data do Processo: 02/10/2023

Edital de Pregão Presencial N° 15
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA N° 27 - 2023

Reuniram-se no dia 08/11/2023, as 09:00, no(a) SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 095/2023 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial N° 15 destinado a PREGÃO N° CAO/15/2023 - AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE AR TIPO "ROOTS" DE LÓBULOS TRILOBULAR, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

VAZFLUX SOPRADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11.792.484/0001-75

Observações finais:

Abertos os trabalhos, foi credenciada a empresa Vazflux Sopradores Indústria e Comércio Ltda (CNPJ 11.792.484/0001-75), única empresa participante, que apenas enviou seus envelopes sem a presença de representante. A pregoeira e equipe de apoio vistaram todos os envelopes, documentos de credenciamento e proposta, e em seguida procedeu-se com o registro do valor proposto. Considerando que o valor proposto pela empresa ficou superior ao valor máximo admitido no edital, houve a desclassificação da proposta com base no item 5.2 alínea b.2 do edital.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação na lei 10.520 /2002 Art. 1, com suas respectivas propostas:

ITEM 1 - SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS DE LÓBULOS TRILOBULAR.

DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEVERÁ SER FORNECIDO O BLOCO SOPRADOR DE AR TIPO ROOTS DE LÓBULOS TRILOBULAR COM POLIA V COM DUAS CANALETAS PARA CORREIAS TIPO 10AV; VAZÃO MÍNIMA DE 112,5 M³AR/H; PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA: 6,5 MCA; FLUIDO: AR; TEMPERATURA NA SUÇÃO: 0 A 35°C; ALTITUDE LOCAL DO LOCAL DE INSTALAÇÃO: 720 M; RESFRIAMENTO: AR; TEMPERATURA DO ÓLEO EM OPERAÇÃO: INFERIOR A 80 ° C; SENTIDO DE ROTAÇÃO: ANTI-HORÁRIO; SENTIDO DO FLUXO DO AR: ENTRADA VERTICAL E SAÍDA VERTICAL OU HORIZONTAL; LUBRIFICAÇÃO: ÓLEO NO CÂRTER; LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS, ENGENHAGENS E DEMAIS COMPONENTES INTERNOS: POR SALPICO DE ÓLEO; DIÂMETRO NOMINAL SUÇÃO: 53 MM; DIÂMETRO NOMINAL DESCARGA: 53 MM COM FLANGES DN 50 DIN 2532; VEDAÇÕES DOS MANCAIS: ANÉIS DE LABIRINTO; ROLAMENTOS DE ROLOS; VEDAÇÃO NA PONTA DO EIXO: SELO MECÂNICO (RETENTOR DE VITON); CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: OS COMPONENTES DO BLOCO, CÂRTER E LÓBULOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM FERRO FUNDIDO (FOFO) CINZENTO NODULAR DE ELEVADA RESISTÊNCIA OU MATERIAL DE QUALIDADE COMPROVADAMENTE SUPERIOR. PINTURA TERMICAMENTE RESISTENTE; ENGENHAGENS EM AÇO CROMO; DEVERÁ SER CONSIDERADO A 1ª CARGA DE ÓLEO INCLUSA; DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta	Valor Proposta Final
------------	-------------	----------------	----------------------

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
----------	------------	----------------------	-------------------------

No que se refere ao item em questão, constatou-se que apesar da apresentação de propostas por parte dos participantes, não obteve um vencedor, configurando, dessa forma, a ocorrência de item fracassado.


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 08/11/2023

Comissão da Licitação:


ANDRESSA JULY MANTOVANI

PREGOEIRO



EDILSON DOS SANTOS VILARINO

MEMBRO



Representantes Presentes: