


ESTADO DE SANTA CATARINA
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE

CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
 Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
 CEP: 89665-000 - Capinzal

Pregão presencial
18/2023

Número Processo: 314/2023
 Data do Processo: 09/11/2023

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE AR TIPO "ROOTS" DE LÓBULOS TRILOBULAR, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO ATENDER RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 39/2023

Reuniram-se no dia 11/12/2023, as 13:10 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 095/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 314/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Após a análise e julgamento da proposta vencedora, e considerando que: 1) A proposta atende às exigências previstas no Edital; 2) A empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recurso, esta comissão decide por manter o resultado conforme declarado pela pregoeira e constante na Ata de Realização da Licitação. Diante disso e considerando o parecer da comissão designada pela Portaria nº 95/2023, definimos o resultado da presente licitação conforme segue:

Participante: SUPRI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Soprador de ar tipo Roots de lóbulos trilobular. Detalhamento das especificações mínimas: Deverá ser fornecido o bloco soprador de ar tipo Roots de lóbulos trilobular com polia V com duas canaletas para correias tipo 10AV; Vazão mínima de 112,5 m³ar/h; Pressão de trabalho mínima: 6,5 MCA; Fluido: ar; Temperatura na sucção: 0 a 35°C; Altitude local do local de instalação: 720 m; Resfriamento: ar; Temperatura do óleo em operação: inferior a 80 ° C; Sentido de rotação: anti-horário; Sentido do fluxo do ar: entrada vertical e saída vertical ou horizontal; Lubrificação: óleo no cárter; Lubrificação dos mancais, engrenagens e demais componentes internos: por salpico de óleo; Diâmetro nominal Sucção: 53 mm; Diâmetro nominal Descarga: 53 mm com flanges DN 50 DIN 2532; Vedações dos mancais: anéis de labirinto; Rolamentos de rolos; Vedação na ponta do eixo: selo mecânico (retentor de viton); Características construtivas: Os componentes do bloco, cárter e lóbulos deverão ser fabricados em ferro fundido (FOFO) cinzento nodular de elevada resistência ou material de qualidade comprovadamente superior. Pintura termicamente resistente; Engrenagens em aço cromo; Deverá ser considerado a 1º carga de óleo inclusa; Deverá ser disponibilizado manual de operação, manutenção e instalação do equipamento.	1,000	UN	SUPRI LT-050	21.000,0000	21.000,00

Total do Participante: 21.000,00


Total Geral: 21.000,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 11/12/2023

ANDRESSA JULY MANTOVANI

PREGOEIRO



EDILSON DOS SANTOS VILARINO

MEMBRO

