


ESTADO DE SANTA CATARINA
SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE

CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
 Endereço: Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz
 CEP: 89665-000 - Capinzal

Pregão presencial
24/2023
Número Processo: 327/2023
Data do Processo: 23/11/2023
OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (VÁLVULAS E REGISTROS), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL DE LICITAÇÃO, DANDO ESPECIAL ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 44/2023

Reuniram-se no dia 13/12/2023, as 13:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 095/2023, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 327/2023 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Após a análise e julgamento da proposta vencedora, e considerando que: 1) A proposta atende às exigências previstas no Edital; 2) A empresa vencedora encontra-se devidamente habilitada quanto à documentação exigida; 3) Não houve manifestação expressa de intenção de interpor recurso, esta comissão decide por manter o resultado conforme declarado pelo pregoeiro e constante na Ata de Realização da Licitação. Diante disso e considerando o parecer da comissão designada pela Portaria nº 95/2023, definimos o resultado da presente licitação conforme segue:

Participante: LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Válvula de Controle de Nível Máximo com Diafragma e Boia Moduladora DN50mm. Auto Operada Hidraulicamente. A Válvula de Controle de Nível Máximo, anti-golpe, controla o enchimento do reservatório para manter um nível constante de água, independente de flutuação na demanda. Instalação vertical e horizontal. Aplicação água potável para instalação em entrada de reservatório de água tratada. Fornecimento composto minimamente por: válvula principal tipo globo com diafragma, circuito de controle (com boia metálica, registro de agulha, válvulas de esfera para isolamento e filtro). Classe de Pressão: 16 bar. Temperatura da água: máxima 70 °C. Extremidades: em flange NBR 7675-PN16. Corpo: tipo globo em ferro dúctil, com pintura epóxi interna e externa. Mola: Aço inoxidável AISI 302. Diafragma: EPDM, ou borracha natural reforçada com malha de nylon. Corpo do piloto: aço inoxidável. Garantia de peças de reposição. (Deverá ser fornecido juntamente com a válvula um kit para reparo sobressalente composto minimamente por diafragma e demais itens imprescindíveis ao reparo). (Código SIMAE *2357)	2,000	UN	BGT/VHMF 4	1.600,0000	3.200,00
2	Válvula de Controle de Nível Máximo com Diafragma e Boia Moduladora DN80mm. Auto Operada Hidraulicamente. A Válvula de Controle de Nível Máximo, anti-golpe, controla o enchimento do reservatório para manter um nível constante de água, independente de flutuação na demanda. Instalação vertical e horizontal. Aplicação água potável para instalação em entrada de reservatório de água tratada. Fornecimento composto minimamente por: válvula principal tipo globo com diafragma, circuito de controle (com boia metálica, registro de agulha, válvulas de esfera para isolamento e	2,000	UN	BGT/VHMF 4	2.600,0000	5.200,00

	filtro). Classe de Pressão: 16 bar. Temperatura da água: máxima 70 °C. Extremidades: em flange NBR 7675-PN16. Corpo: tipo globo em ferro dúctil, com pintura epóxi interna e externa. Mola: Aço inoxidável AISI 302. Diafragma: EPDM, ou borracha natural reforçada com malha de nylon. Corpo do piloto: aço inoxidável. Garantia de peças de reposição. (Deverá ser fornecido juntamente com a válvula um kit para reparo sobressalente composto minimamente por diafragma e demais itens imprescindíveis ao reparo). (Código SIMAE *2358)					
3	Válvula de Controle de Nível Máximo com Diafragma e Boia Moduladora DN100mm. Auto Operada Hidraulicamente. A Válvula de Controle de Nível Máximo, anti-golpe, controla o enchimento do reservatório para manter um nível constante de água, independente de flutuação na demanda. Instalação vertical e horizontal. Aplicação água potável para instalação em entrada de reservatório de água tratada. Fornecimento composto minimamente por: válvula principal tipo globo com diafragma, circuito de controle (com boia metálica, registro de agulha, válvulas de esfera para isolamento e filtro). Classe de Pressão: 16 bar. Temperatura da água: máxima 70 °C. Extremidades: em flange NBR 7675-PN16. Corpo: tipo globo em ferro dúctil, com pintura epóxi interna e externa. Mola: Aço inoxidável AISI 302. Diafragma: EPDM, ou borracha natural reforçada com malha de nylon. Corpo do piloto: aço inoxidável. Garantia de peças de reposição. (Deverá ser fornecido juntamente com a válvula um kit para reparo sobressalente composto minimamente por diafragma e demais itens imprescindíveis ao reparo). (Código SIMAE *2359)	2,000	UN	BGT/VHMF 4	2.800,0000	5.600,00
4	Registro Automático de Entrada - RAU DN 50mm. São utilizados para manter um nível pré-estabelecido em reservatórios. O registro abre progressivamente à medida que o nível baixa. Pressão máxima de trabalho 6 bar. Material Ferro fundido nodular, flangeado NBR 7675, com haste e tambor. (Código SIMAE *1905).	2,000	UN	BGT/RAU	2.150,0000	4.300,00
5	Válvula Redutora e Sustentadora de Pressão 4" (DN 100mm), auto operada, com dispositivo de estabilização para vazão baixa (+ V-PORT), - corpo tipo globo com formato em "Y" em ferro fundido dúctil de passagem hidrodinâmica ampla. Revestimento em epóxi de alta fusão de acordo com a norma ASTM-D 1654 ou ISO 9227; com espessura de 100 a 250 microns, revestimento completo e uniforme do corpo incluindo o local do assento; pressão de trabalho de 0,7 a 25 kgf/cm2 (PN 25), atuador de câmara dupla, diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon, ou EPDM ou NBR, pratos metálicos de apoio superior e inferior ao diafragma; eixo em aço inox, embolo do eixo em bronze, obturador em aço inox, vedação do obturador removível e em borracha natural ou EPDM ou NBR, assento de fechamento elevado, com no mínimo 30 mm para a eliminação de danos por cavitação, anel do assento em aço inox com fixação ao corpo sem uso de cola; conexões flange conforme norma ABNT PN 16, distância entre flanges conforme norma EN 558-1 (ISO 1074), bases horizontais nos flanges para armazenamento vertical sem utilização de suportes; temperatura de operação de até 80°C (180°F), circuito de comando composto por filtro, registros esfera, manômetro, piloto redutor de pressão e piloto sustentador de pressão. Garantia de peças de reposição. (Deverá ser fornecido juntamente com a válvula um kit para reparo sobressalente composto minimamente por diafragma e demais itens imprescindíveis ao reparo). (Código SIMAE *2360)	1,000	UN	BGT/Y-800	4.200,0000	4.200,00
6	Válvula Redutora e Sustentadora de Pressão 2" (DN 50mm), auto operada, com dispositivo de estabilização para vazão baixa (+ V-PORT), corpo tipo globo com formato em "Y" em ferro fundido dúctil de passagem hidrodinâmica ampla. Revestimento em epóxi de alta fusão de acordo com a norma ASTM-D 1654 ou ISO 9227, com espessura de 100 a 250 microns; revestimento	3,000	UN	BGT/Y-800	2.700,0000	8.100,00




completo e uniforme do corpo incluindo o local do assento; pressão de trabalho de 0,7 a 25 kgf/cm² (PN 25), atuador de câmara dupla, diafragma em borracha natural reforçada com malha de nylon ou EPDM ou NBR, pratos metálicos de apoio superior e inferior ao diafragma; eixo em aço inox, embolo do eixo em bronze, obturador em aço inox, vedação do obturador removível e em borracha natural ou EPDM ou NBR, assento de fechamento elevado, com no mínimo 30 mm para a eliminação de danos por cavitação, anel do assento em aço inox com fixação ao corpo sem uso de cola; conexões flange conforme norma ABNT PN16, distância entre flanges conforme norma EN 558-1 (ISO 1074), bases horizontais nos flanges para armazenamento vertical sem utilização de suportes; temperatura de operação de até 80°C (180°F), circuito de comando composto por filtro, registros esfera, manômetro, piloto redutor de pressão e piloto sustentador de pressão. Garantia de peças de reposição. (Deverá ser fornecido juntamente com a válvula um kit para reparo sobressalente composto minimamente por diafragma e demais itens imprescindíveis ao reparo). (Código SIMAE *2311)

Total do Participante: 30.600,00


Total Geral: 30.600,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Capinzal, 13/12/2023

ANDRESSA JULY MANTOVANI

PREGOEIRO



EDILSON DOS SANTOS VILARINO

MEMBRO

