



SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Intermunicipal dos municípios de Capinzal e Ouro/SC
Rua Domingos Omizollo, 447 – Bairro São Luiz – Capinzal/SC CEP 89.665-000 Cx.Postal 88
CNPJ: 82.782.079/0001-14 Fone: (049) 3555 1107

ESCLARECIMENTO REF. ITENS DO PREGÃO 25/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/25/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/322/2020

DATA/HORA DA ABERTURA: 02 de OUTUBRO de 2020, às 14:00 horas

Conforme orientação da equipe técnica do SIMAE, Ref. aos itens 02, 03 e 04, pode-se desconsiderar a descrição “COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304”.

ITEM	QTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR MÁXIMO ADMITIDO (UNITÁRIO)
2	500	PÇ	ADAPTADOR ROSCA FÊMEA DE COMPRESSÃO, DE 20 X 1/2", PN 16, POLIPROPILENO (PP), COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304 , ROSCA BSP DE 1/2" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC, PARA ÁGUA.	R\$ 5,78
3	40	PÇ	ADAPTADOR ROSCA FÊMEA, DE COMPRESSÃO, DE 32 X 1", PN 16, POLIPROPILENO (PP), COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304 , ROSCA BSP DE 1" CONFORME NBR NM ISO 7-1; ANEL DE VEDAÇÃO O ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA TRANSIÇÃO PEAD X PVC PARA ÁGUA.	R\$ 7,60
4	400	PÇ	JOELHO ADAPTADOR 90º ROSCA MACHO DE COMPRESSÃO, 20X1/2" PN 16, EM POLIPROPILENO (PP); COM REFORÇO METÁLICO EM ACO INOX 304 , ANEL DE VEDAÇÃO ORING EM BORRACHA NITRÍLICA DUREZA SHORE 60, CONFORME NORMA SAE STANDARD AS 568A, TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEMBRANA DE COPOLÍMERO DE RESINA ACETÁLICA, CORPO E PORCA EM PP, FABRICADO SEGUNDO ABNT NBR 9798 E/OU ABNT NBR 15803. PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA.	R\$ 5,00

As demais especificações do edital, não relacionadas acima, permanecem inalteradas, mantidas conforme publicado no edital de abertura do certame. Maiores esclarecimentos poderão ser prestados pelo fone (49) 3555-1107, com a comissão de licitação.

Capinzal/SC, 29 de setembro de 2020.

Francieli da Rosa
Pregoeira