

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE/CAO
Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE/CAO
Pregão Eletrônico - 5/2024

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	46.138.319/0001-89	31/07/2024 - 10:14:00	Solicitação de Esclarecimento	31/07/2024 - 14:42:29	

Questionamento: Prezados Senhores,

Bom Dia.

Segue a nossa solicitação de esclarecimento.

- Informar se ao cadastrar a proposta no portal, para o preenchimento dos campos modelo, marca e fabricante, no caso de ser fabricante, deve ser preenchida a informação próprio para os campos mencionados. Ou se mesmo assim, os campos mencionados devem ser preenchidos com as informações da empresa fabricante.

- Informar se para o preenchimento da descrição, deve ser considerada a descrição que consta no portal ou a descrição que consta no anexo Termo de Referência, disponível no Edital.

Descrição Portal:

Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme as seguintes especificações: bomba com vazão de operação de 120 m³/h; altura manométrica mínima exigida de 107 mca; rendimento de no mínimo de 70%; rotor fechado; vedação em cerâmica x grafite, vedação Buna ou material de resistência igual ou superior; lubrificação a óleo; entrada (sucção) frontal e saída (recalque) superior; potência mínima requerida do motor de 75 CV; potência máxima do inversor 115 Amperes; grau de proteção IPW 55; rotação mínima de 3500 RPM; motor trifásico de alto rendimento 3F 220/380/440V; frequência 60 Hz; tensão 220/380V; fator de serviço do motor 1,25. Conforme termo de referência em anexo.

Descrição Termo de Referência:

Conjunto Motobomba Completo contendo:

Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica;

Os conjuntos motobomba devem ser iguais, com a mesma furação e as mesmas dimensões marca e modelo, uma vez que serão instaladas paralelamente na mesma estação elevatória.

Os conjuntos motobomba a serem ofertados deverão atender a curva de performance com as características solicitadas neste termo.

Obrigada.

Resposta: A resposta da solicitação de esclarecimento, encontra-se em arquivo anexo ao processo, junto aos documentos do Pregão Eletrônico Nº 05/2024

