



SIMAE - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA ESGOTO

Autarquia Intermunicipal dos Municípios de Capinzal e Ouro/SC
Rua Domingos Omizollo, 447 – Bairro São Luiz - Capinzal/SC – CEP: 89.665-000
CNPJ: 82.782.079/0001-14 Fone: (49) 3555 1107

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS

Ref. Processo nº CAO/0051/2024/Compras e Licitações


Considerando o encaminhamento por parte da Comissão de Contratação, das propostas de fornecimento das empresas participantes do processo de contratação direta aviso de dispensa eletrônica Nº DE/24/2024, decorrente do processo administrativo Nº CAO/0051/2024, que se destina à compra de peças intercambiáveis de reposição das bombas helicoidais modelo NEMO marca Netzsch, informamos:

Com base nas especificações dos itens, constantes nas propostas apresentadas, podemos observar que o material construtivo proposto pela empresa Helifull Peças Industriais Ltda para os itens 04, 06 e 09 não atendem as especificações solicitadas no Termo de Referência, uma vez que, além das dimensões e características de geometria e pressão, foi solicitado que o material construtivo das peças, deveriam ser em aço inoxidável AISI 316, no entanto, na proposta apresentada consta que os itens ofertados possuem como material construtivo Aço inoxidável AISI 304, estando portando em desacordo com o solicitado no Termo de Referência.

Diante disso, nosso parecer é pela desclassificação dos itens 04, 06 e 09 ofertados pela empresa Helifull Peças Industriais Ltda.

Para os demais itens da proposta, assim como, para a propostas apresentadas pelas demais empresas, entendemos que os itens atendem ao solicitado no edital.

Capinzal/SC, 18 de junho de 2024.


Márcio José Gauer

Supervisor do Setor de Estações de Tratamento de Esgoto