

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/31/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0382/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, (COM ENTREGAS DE FORMA PARCELADA).**FICA RETIFICADA A DESCRIÇÃO O ITEM 9, DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

Onde se Lê:

Item	Descrição
9	BLOCO MACIÇO EM CONCRETO ARMADO PARA SUPORTE DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO PARA ACESSO A REGISTROS

Leia-se:

Item	Descrição
9	BLOCO MACIÇO EM CONCRETO ARMADO para suporte de tampas de ferro fundido para acesso a registros, conforme as seguintes características: ➤ Devem ser confeccionadas em concreto armado vibrado, com utilização da ferragem conforme indicado no Croqui I; ➤ As ferragens (tampas para registro) devem ficar ao meio da massa em relação a espessura da tampa; ➤ As tampas (estrutura) serão utilizadas em vias de tráfego pesado, e devem atender a NBR vigente; ➤ A tampa em ferro fundido será fornecida pelo SIMAE; ➤ A tampa de ferro fundido deve ser centralizada na fôrma para posterior lançamento do concreto; ➤ A estrutura de concreto para fixação das tampas não deve apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu uso. Devem apresentar resistência e durabilidade; ➤ Os tamanhos dos blocos de concreto para as tampas são: • Para tampa de ligação com inspeção em FºFº 200mm: de 0,50 metros (largura) x 0,50 metros (comprimento) x 0,15 metros (espessura); • Para tampa de terminal de Limpeza com inspeção em FºFº 300mm: de 0,60 metros (largura) x 0,60 metros (comprimento) x 0,15 metros (espessura); • Para tampa de Poço de Visita com inspeção em FºFº 600mm: circular com diâmetro de 1,2 m x 0,30 metros (espessura); ➤ As ferragens devem ser todas amarradas com arrame recozido duplo ou fixados com solda em todos os pontos onde as ferragens se cruzarem;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Para as tampas de ligações e TL a ferragem utilizada deverá ser de 3/8 (10 mm) nos dois sentidos, conforme croqui II e o concreto deverá ter FCK 35.➤ Para as tampas dos Pv's, conforme croqui I e o concreto deverá ter FCK 35.➤ A empresa contratada ao montar as primeiras ferragens antes da concretagem deverá solicitar a vistoria dos técnicos do SIMAE. |
|---|

(CROQUIS I E II DISPONÍVEIS EM ARQUIVO DIGITAL NO SITE DO SIMAE OU POR E-MAIL)

FICA RETIFICADA A DATA DE ABERTURA:

Onde se Lê:

DATA/HORA DA ABERTURA: 18 de novembro de 2020, às 09:00 horas

Leia-se:

DATA/HORA DA ABERTURA: 25 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS

As demais especificações do edital, não relacionadas acima, permanecem inalteradas, mantidas conforme publicado no edital de abertura do certame. Maiores esclarecimentos poderão ser prestados pelo fone (49) 3555-1107, com a comissão de licitação.

Capinzal/SC, 13 de novembro de 2020.

Francieli da Rosa
Pregoeira