



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 8/2026

Processo Adm.: 17/2026

Data do Processo: 04/03/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 17/2026
b) **Nr. Licitação:** 8/2026 - DE
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica
d) **Data de Homologação:** 17/03/2026
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de medidor ultrassônico de nível e vazão para líquidos (esgoto bruto).*

Participante: INDFLOW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (30.388.178/0001-12)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Medidor ultrassônico de nível e vazão para líquidos (esgoto bruto): Medidor ultrassônico de nível e volume para líquidos (esgoto bruto); alimentação elétrica 85-250Vac; grau de proteção mínima : IP67; invólucro em Fluoreto de Polivinilideno (PVDF) ou material quimicamente resistente ao esgoto bruto; equipado com display LCD de alta resolução, do tipo trans refletivo, para permitir a visualização em qualquer condição de iluminação; deve possuir indicação local, na tela, para todas as variáveis monitoradas; escala: configurável através do teclado frontal; função: programação completa, medição de nível, medição de vazão em canal aberto ou calha parshal; indicador de vazão instantânea, vazão totalizada, nível do reservatório, volume do reservatório, temperatura, linearização até 32 pontos, parametrização para revezamento de bombas, datalogger; registrador interno de, no mínimo, 65.000 dados; deve possuir, no mínimo, 1 (uma) saída de analógica 4-20mA configurável; deve possuir porta de comunicação padrão RS485 galvanicamente isolada, protocolo ModBus, com possibilidade de acesso a leitura de, no mínimo, nível, volume, temperatura e hora; faixa de nível minimamente 0,00 a 4,00 m (líquido), outras faixas podem ser opcionais; faixa de medição mínima 0,35 a 10 metros; precisão mínima de 0,2% da distância medida; ângulo de feixe de 5°; temperatura ambiente -20 a 50°C; temperatura do processo -20 a 80°C; deve possuir compensação automática de temperatura; pressão absoluta de trabalho 0,5-3bar; deve ser fornecido o manual de instalação e programação, certificado de calibração e todos os materiais necessários para a instalação e fixação do medidor. Em caso de fornecimento de equipamento em forma de kit de medição (transmissor + controlador), deve acompanhar cabo trançado blindado sem emendas de, no mínimo, 5 (cinco) metros de comprimento.	2,000	UN	7.500,00	15.000,00

Total do Participante: 15.000,00

Total Geral: 15.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)	13.001.17.512.0165.2146.3.3.90.00.00	R\$ 25.000,00

Capinzal, 17/03/2026

.....
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....
Assinatura do Responsável