



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 29/2026

Processo Adm.: 54/2026

Data do Processo: 28/05/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 54/2026
b) **Nr. Licitação:** 29/2026 - DE
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica
d) **Data de Homologação:** 15/06/2026
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de serviços de manutenção corretiva, com substituição de peças, de transformador a óleo com potência de 112,5kVA, alta tensão 25kV, baixa tensão 380/220V, número de série 92395, marca MEGA, ano 1996. Transformador EAT 10.*

Participante: DANCO MOTORES LTDA (07.354.159/0001-53)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de serviços de manutenção corretiva, com substituição de peças, de transformador a óleo com potência de 112,5kVA, alta tensão 25kV, baixa tensão 380/220V, número de série 92395, marca MEGA, ano 1996. Conserto/manutenção compondo minimamente: - Manutenção Básica: abertura e desmontagem completa do equipamento; limpeza completa do tanque, tampa e acessórios; montagem da parte ativa, substituição das vedações de borracha da tampa e tanque, BT e AT, limpeza dos terminais de contato, inspeção dos acessórios, preparação para pintura, pintura externa e interna, nova identificação; - Secagem em estufa controlada por no mínimo 48h; - Regeneração de 125 litros de óleo mineral isolante regenerado e enchimento por sistema termo-vácuo; - Instalação da válvula de alívio de pressão e suporte de para-raios; - Substituição da placa de identificação; - Reisolamento interno; - Ensaios elétricos em laboratório com emissão de laudo técnico; - Teste de estanqueidade contra vazamentos; - Adição de 05 litros de óleo mineral isolante adicional; - Substituição de enrolamentos das três (03) fases de alta tensão em cobre; - Mão de obra inclusa	1,000	SVC	11.400,00	11.400,00

Total do Participante: 11.400,00

Total Geral: 11.400,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)	13.001.17.512.0165.2146.3.3.90.00.00	R\$ 11.900,00

Capinzal, 15 de Junho de 2026

.....
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....
Assinatura do Responsável