



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 31/2025

Processo Adm.: 44/2025

Data do Processo: 07/05/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 44/2025
b) **Nr. Licitação:** 31/2025 - DE
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica
d) **Data de Homologação:** 19/05/2025
e) **Objeto da Licitação:** Sistema de acionamento para poço artesiano tipo chave boia sem fio composta de rádio transmissor e rádio receptor de 04 canais, com fonte estabilizadora e antena Yagi 11 DBI, conforme especificações.

Participante: DOUTOR IRRIGACAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Sistema de acionamento para poço artesiano tipo chave boia sem fio. Conjunto de rádio transmissor e rádio receptor (uma unidade de transmissor e uma unidade de receptor - 02 unidades) sem fio, bidirecional, com quatro canais de entrada e saída independentes para acionamento do quadro de comando do poço artesiano, através da boia de nível do reservatório de armazenamento de água. Rede ponto-a-ponto. Distância mínima de alcance de 8000 metros. Proteção mínima IP65. Alimentação: 12V DC (via fonte externa) ou 220V. Indicação visual de status (LEDs por canal). Rele de saída com capacidade mínima de 10A. Equipamento homologado na ANATEL. Com componentes adicionais (minimamente): - Fonte estabilizadora bivolt automático 110/220V, com saída 12V DC/2A, uma para cada transmissor e uma para cada receptor. Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão. Ideal para alimentar os módulos de rádio (transmissores e receptores) - 02 unidades. - Antena YAGI Direcional 11 dBI, frequência de 433-435 MHz, para uso externo, com suporte para fixação. Ideal para comunicação ponto-a-ponto a longa distância para cada conjunto - 01 unidade. - Outros itens/equipamentos que se fizerem necessários para o bom funcionamento e comunicação entre os pontos estabelecidos no termo de referência.	2,000	UN	4.445,12	8.890,24

Total do Participante: 8.890,24

Total Geral: 8.890,24

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Ampliação e Manutenção de Sistema Supervisório (Simae)	13.001.17.512.0165.1074.4.4.90.00.00	R\$ 9.220,00

Capinzal, 19/05/2025

.....
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....
Assinatura do Responsável