



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal  
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107  
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 4/2024**

**Processo Adm.: 56/2024**

**Data do Processo: 20/06/2024**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 56/2024  
b) **Nr. Licitação:** 4/2024 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 12/07/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de Transformador do tipo imerso em óleo isolante para uso ao tempo com potência nominal de 300 kVA, tensão primária de 23,1 a 25 kV com ligação em delta, e tensão secundária de 380/220 V com ligação em estrela e neutro aterrado. Frequência de 60Hz.*

**Participante: ELETRO NACIONAL**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Transformador do tipo imerso em óleo isolante para uso ao tempo com potência nominal de 300 kVA, tensão primária de 23,1 a 25 kV com ligação em delta, e tensão secundária de 380/220 V com ligação em estrela e neutro aterrado. Frequência de 60Hz. Selado, fabricado e ensaiado conforme NBR-5440 e NBR-5356 padrão ABNT; Dotado de orelha de suspensão, válvula para coleta e dreno de óleo, acionamento externo do comutador, buchas chapadas de baixa tensão na lateral e buchas chapadas de alta tensão na tampa superior. Transformador deve ser homologado e estar em conformidade com as regras exigidas pela companhia local de energia - CELESC. - Transformador do tipo imerso em óleo isolante para uso ao tempo com potência nominal de 300 kVA, tensão primária de 23,1 a 25 kV com ligação em delta, e tensão secundária de 380/220 V com ligação em estrela e neutro aterrado. Frequência de 60Hz. Selado, fabricado e ensaiado conforme NBR-5440 e NBR-5356 padrão ABNT; Dotado de orelha de suspensão, válvula para coleta e dreno de óleo, acionamento externo do comutador, buchas chapadas de baixa tensão na lateral e buchas chapadas de alta tensão na tampa superior. Transformador deve ser homologado e estar em conformidade com as regras exigidas pela companhia local de energia - CELESC.	1,000	UN	39.159,89	39.159,89

**Total do Participante: 39.159,89**

**Total Geral: 39.159,89**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)	13.001.17.512.0165.2146.3.3.90.00.00	R\$ 56.205,00

Capinzal, 12/07/2024

.....  
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....  
**Assinatura do Responsável**