



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal  
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107  
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 5/2024**

**Processo Adm.: 62/2024**

**Data do Processo: 17/07/2024**

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 62/2024  
b) **Nr. Licitação:** 5/2024 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 07/08/2024  
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de conjuntos Motobomba completos contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme especificações do termo de referencia. A ser instalados na EAT (Elevatório de Água Tratada) 11.*

**Participante: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e Bomba centrífuga de eixo horizontal mancalizada normalizada, acoplamento com espaçador e proteção do acoplamento (mancal) e base estrutural metálica, conforme as seguintes especificações: bomba com vazão de operação de 120 m <sup>3</sup> /h; altura manométrica mínima exigida de 107 mca; rendimento de no mínimo de 70%; rotor fechado; vedação em cerâmica x grafite, vedação Buna ou material de resistência igual ou superior; lubrificação a óleo; entrada (sucção) frontal e saída (recalque) superior; potência mínima requerida do motor de 75 CV; potência máxima do inversor 115 Amperes; grau de proteção IPW 55; rotação mínima de 3500 RPM; motor trifásico de alto rendimento 3F 220/380/440V; frequência 60 Hz; tensão 220/380V; fator de serviço do motor 1,25. Conforme termo de referência em anexo.	2,000	UN	40.356,00	80.712,00

**Total do Participante: 80.712,00**

**Total Geral: 80.712,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Aquisição e substituição de conjunto moto-bomba (Simae)	13.001.17.512.0165.1068.4.4.90.00.00	R\$ 134.000,00

Capinzal, 07/08/2024

.....  
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....  
**Assinatura do Responsável**