



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: http://www.simaecao.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 3/2025

Processo Adm.: 50/2025

Data do Processo: 22/05/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 50/2025
b) **Nr. Licitação:** 3/2025 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 11/06/2025
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de uma estação de bombeamento compacta tipo booster, duas motobombas centrífugas multiestágios e dois inversores de frequência, conforme as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos.*

Participante: CCS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Conjunto Motobomba Completo contendo Motor elétrico e bomba centrífuga multiestágio, montados sobre base estrutural metálica. Os conjuntos motobomba devem ser iguais, com a mesma furação e as mesmas dimensões marca e modelo, uma vez que serão instaladas paralelamente na mesma estação elevatória. Obs.: Características constantes no ANEXO II, do termo de referência.	2,000	UNI	8.500,00	17.000,00

Total do Participante: 17.000,00

Participante: HARPRO SOLUCOES INTEGRADAS PARA SANEAMENTO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Estação de Bombeamento Compacta Tipo Booster Inteligente:- Líquido a ser bombeado: Água tratada;- Temperatura: Ambiente;- Vazão requerida mínima = 3 m³/h;- Potência do motor = 2 CV (mínimo);- Hm saída = 30 mca;- Bomba centrífuga multiestágio;- Motor Elétrico: IR3;- Número de pólos: 02 (3500 rpm);- Proteção: IP-55;- Frequência: 60Hz;- Bocal de sucção: com rosca BSP;- Bocal de recalque: com rosca BSP.Composta por: 02 unidades de motobomba, 02 unidades de inversor de frequência, 01 quadro de comando com acionamentos e sensores para cada motobomba. Deverá ser previsto o start-up, parametrização e instalação completa de todos os componentes elétricos, comando e sensores em campo. Fornecer as listagens de parâmetros. Todas as atividades listadas deverão ser realizadas nas instalações do SIMAE onde os equipamentos serão instalados. A contratada deverá enviar os equipamentos do presente termo de referência, o SIMAE irá acionar a empresa para realizar o start-up e demais itens previstos anteriormente. Instalação hidráulica (barrilete de sucção, barrilete de recalque e interligação na rede) será de responsabilidade do SIMAE. Obs.: Características constantes no ANEXO I, do termo de referência.	1,000	UNI	37.900,00	37.900,00
3	Inversor de frequência, com corrente nominal de saída de no mínimo de 16A, 380/480V, TRIFÁSICO, IP 20. Deverá ser fornecido o disjuntor motor com capacidade mínima de 16A, juntamente com o inversor descrito, que atenda a faixa de operação do inversor e seja o modelo recomendado pelo fabricante do equipamento a ser fornecido. O motor elétrico que	2,000	UNI	5.280,00	10.560,00

será acionado é do tipo de indução trifásico, Super Premium, frequência nominal de 60 Hz e rotação nominal de 3540 RPM.
Obs.: Características constantes no ANEXO III, do termo de referência.

Total do Participante: 48.460,00

Total Geral: 65.460,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Aquisição e substituição de conjunto moto-bomba (Simae)	13.001.17.512.0165.1068.4.4.90.00.00	R\$ 23.197,67
Aquisição e substituição de conjunto moto-bomba (Simae)	13.001.17.512.0165.1068.4.4.90.00.00	R\$ 59.302,33

Capinzal, 11/06/2025	
.....	
DIONISIO ALZIR ROSSET	Assinatura do Responsável