

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Diretor(a), SIDNEI PENZO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

HOMOLOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO E ADJUDICAR O(s) OBJETO(s), nestes termos

Processo nº **0159/2021** Data de Emissão: **15/06/2021** Data Abertura **08/07/2021**
Licitação nº **PR14/2021** Data Homologação **22/07/2021** Data Adjudicação **22/07/2021**
Modalidade **PREGAO PRESENCIAL** Tipo Cotação **01 - Por Item**
Tipo Licitação **01 - Menor Preço** Prazo de entrega **30 DIAS**
Tipo de Objeto **06 - Aquisição de Bens** Forma Pagto. **10 DIAS ÚTEIS**
Objeto da Licitação **AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA A SEREM INSTALADOS JUNTO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT-13) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE ÁREA DE LAZER).**

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Qtia.Licitada	Total Licitado	Qtia.Adquirida	Total Adquirido
00001		UN	9.518,00	2,00	19.036,00	2	19.036,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOCO NORMALIZADA, COM CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE 40 M³/H, A 56 MCA, MONTADO SOBRE BASE ESTRUTURAL OU PERFILADA, INSTALADOS, ALINHADOS E AFIXADOS SOBRE A BASE. O MOTOR DEVERÁ SER DE ALTO RENDIMENTO TIPO PREMIUM OU DE RENDIMENTO SUPERIOR. CADA CONJUNTO É COMPOSTO DE UMA BOMBA, UM MOTOR E ACESSÓRIOS MONTADOS SOBRE A BASE. VAZÃO: 40M³/H; ALTURA MANOMÉTRICA NOMINAL: 56 MCA RENDIMENTO EXIGIDO: ACIMA DE 60% POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR ELÉTRICO: POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 CV ROTAÇÃO NOMINAL: 3500 RPM FLUÍDO A SER RECALCADO: ÁGUA TRATADA OBS: DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: MANUAL DISPONIBILIZADO EM PORTUGUÊS. E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
					R\$	19.036,00	19.036,00

Total Fornec.: ELETRO NANDO SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO E MOTOBOMBAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Qtia.Licitada	Total Licitado	Qtia.Adquirida	Total Adquirido
00002		UN	4.780,00	2,00	9.560,00	2	9.560,00
CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA 15M³/H A 12 MCA PARA RECALQUE DE ESGOTO APÓS PENEIRA ESTATICA CARACTERÍSTICAS: -MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOESCORVANTE, HORIZONTAL, MONOBLOCO; - ACOPLADA DIRETAMENTE NO MOTOR; - BOCAIS ROSCADOS NORMA BSP; - DIÂMETRO DA SUCÇÃO E RECALQUE DE 2 POLEGADAS; - BASE DE AÇO ESTRUTURAL; - VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO DE BUNA; - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 2 CV, II PÓLOS, 3.500 RPM, 220/380/440/760 VOLTS, 60 HZ, IP-55; - VAZÃO: 15 M³/H; - PRESSÃO: 12 MCA; - COM ROTOR SEMIABERTO, PERMITE A PASSAGEM ATÉ 3 MM. OBS: DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: MANUAL DISPONIBILIZADO EM PORTUGUÊS. E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.							
					R\$	9.560,00	9.560,00

Total Fornec.: BHE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477

CEP: 89.665-000

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Valor total do Processo Licitatório.....R\$	28.596,00	28.596,00
---	-----------	-----------

Autorizo a emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s)

Capinzal - SC, 22 de julho de 2021

SIDNEI PENZO
Diretor