

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Diretor(a), SIDNEI PENZO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor especialmente a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

HOMOLOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO E ADJUDICAR O(s) OBJETO(s), nestes termos

Processo nº	0160/2021	Data de Emissão:	17/06/2021	Data Abertura	09/07/2021
Licitação nº	PR15/2021	Data Homologação	22/07/2021	Data Adjudicação	22/07/2021
Modalidade	PREGAO PRESENCIAL	Tipo Cotação	01 - Por Item		
Tipo Licitação	01 - Menor Preço	Prazo de entrega	60 DIAS		
Tipo de Objeto	06 - Aquisição de Bens	Forma Pagto.	10 DIAS ÚTEIS		

Objeto da Licitação **AQUISIÇÃO DE TUBO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO (TUBO SENSOR ELEMENTO PRIMÁRIO), COMPATÍVEL COM OS CONVERSORES DE SINAL PARA MACROMEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DA MARCA SIEMENS MODELO MAG 6000 E TRANSMISSORES DE NÍVEL.**

Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Qtia.Licitada	Total Licitado	Qtia.Adquirida	Total Adquirido
00001		UN	6.970,00	10,00	69.700,00	10	69.700,00
Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 50 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Devirão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.							
00002		UN	7.082,00	2,00	14.164,00	2	14.164,00
Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 80 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Devirão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.							
00003		UN	7.320,00	2,00	14.640,00	2	14.640,00
Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 100 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Devirão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.							
00004		UN	9.000,00	1,00	9.000,00	1	9.000,00
Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 150 para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Devirão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência.							
00005		UN	7.452,00	1,00	7.452,00	1	7.452,00
Tubo medidor eletromagnético de vazão (somente o sensor elemento primário) DN 100 (Esgoto) para macromedidores eletromagnéticos, flanges e furação conforme norma da ABNT NBR 7675 / DIN2501 classe de pressão PN 10/16. (O Tubo de vazão deverá ser compatível com os conversores de sinal para macromedidores eletromagnéticos da marca SIEMENS modelo MAG 6000) bem como com as demais instalações hidráulicas já existentes na estrutura do SIMAE. O tubo de vazão para macromedidores deverá ser fornecido com Kit de montagem remota e com o gel de proteção do kit. Devirão ser observadas as demais especificações constantes neste termo de referência. OBS: Para uso em águas residuária (esgoto) a ser instalado na tubulação de recalcque de esgoto bruto.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477

CEP: 89.665-000

CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

00006	UN	7.495,00	1,00	7.495,00	1	7.495,00
-------	----	----------	------	----------	---	----------

Transmissor de nível ultrassônico para medição de nível em elevatória de esgoto bruto. Altura 4m.

A altura do nível de líquido a ser medido é de 4m.

Será instalado em uma elevatória circular raio de 2,75m e altura de 6,55m.

Comprimento do cabo para conexão elétrica: 8 metros

O medidor de nível deverá ter saída de sinal 4~20mA

00007	UN	6.898,00	1,00	6.898,00	1	6.898,00
-------	----	----------	------	----------	---	----------

Transmissor de nível ultrassônico para medição de nível em elevatória de esgoto bruto. Altura 3m.

A altura do nível de líquido a ser medido é de 3m.

Será instalado em uma elevatória circular raio de 1,5m e altura de 4,30m.

Comprimento do cabo para conexão elétrica: 5 metros

O medidor de nível deverá ter saída de sinal 4~20mA

R\$	129.349,00	129.349,00
-----	------------	------------

Total Fornec.: DIGITROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Valor total do Processo Licitatório.....R\$	129.349,00	129.349,00
---	------------	------------

Autorizo a emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s)

Capinzal - SC, 22 de julho de 2021

SIDNEI PENZO
Diretor