

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL

CNPJ: 82.782.079/0001-14**Telefone:** (49) 3555-1107**Endereço:** Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz**CEP:** 89665-000 - Capinzal**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 18/2023****Processo Adm.:****314/2023****Data do Processo:****09/11/2023****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 314/2023
b) **Nr. Licitação:** 18/2023 - PR
c) **Modalidade:** Pregão presencial
d) **Data de Homologação:** 12/12/2023
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de Soprador de ar tipo "ROOTS" de lóbulos trilobular, cujas especificações do equipamento deverão atender rigorosamente as especificações constantes no Edital de Licitação, dando especial atenção as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).*

Participante: SUPRI SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Soprador de ar tipo Roots de lóbulos trilobular. Detalhamento das especificações mínimas: Deverá ser fornecido o bloco soprador de ar tipo Roots de lóbulos trilobular com polia V com duas canaletas para correias tipo 10AV; Vazão mínima de 112,5 m³ar/h; Pressão de trabalho mínima: 6,5 MCA; Fluido: ar; Temperatura na sucção: 0 a 35°C; Altitude local do local de instalação: 720 m; Resfriamento: ar; Temperatura do óleo em operação: inferior a 80 ° C; Sentido de rotação: anti-horário; Sentido do fluxo do ar: entrada vertical e saída vertical ou horizontal; Lubrificação: óleo no cárter; Lubrificação dos mancais, engrenagens e demais componentes internos: por salpico de óleo; Diâmetro nominal Sucção: 53 mm; Diâmetro nominal Descarga: 53 mm com flanges DN 50 DIN 2532; Vedações dos mancais: anéis de labirinto; Rolamentos de rolos; Vedação na ponta do eixo: selo mecânico (retentor de viton); Características construtivas: Os componentes do bloco, cárter e lóbulos deverão ser fabricados em ferro fundido (FOFO) cinzento nodular de elevada resistência ou material de qualidade comprovadamente superior. Pintura termicamente resistente; Engrenagens em aço cromo; Deverá ser considerado a 1º carga de óleo inclusa; Deverá ser disponibilizado manual de operação, manutenção e instalação do equipamento.	1,000	UN	21.000,00	21.000,00

Total do Participante: 21.000,00

Total Geral: 21.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Ampliação e Automação da Estação de Tratamento de Água e Esgoto ETA/ETE	13.001.17.512.0165.1062.4.4.90.00.00	R\$ 22.585,67

Capinzal, 12/12/2023

.....
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....
Assinatura do Responsável