



ESTADO DE SANTA CATARINA
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Rua Domingos Omizollo, 447 - Bairro São Luiz - Capinzal
CEP: 89665-000 CNPJ: 82.782.079/0001-14 Telefone: (49) 3555-1107
E-mail: simae@simaecao.sc.gov.br Site: <http://www.simaecao.sc.gov.br>

Página: 1 / 2

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 44/2024

Processo Adm.: 85/2024

Data do Processo: 03/09/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 85/2024
b) **Nr. Licitação:** 44/2024 - DE
c) **Modalidade:** Dispensa eletrônica
d) **Data de Homologação:** 10/09/2024
e) **Objeto da Licitação:** *Aquisição de 02 (dois) crivos, fabricados em formato "T", com tela em perfis tipo "V", flange para conexão, em material aço inoxidável AISI 304 ou superior, com abertura externa entre 5 e 10 mm, com capacidade/vazão mínima de 500 m³/h, para instalação em captação de água superficial.*

Participante: ACETECNO DO BRASIL IND. E COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Crivo para tomada de água em captação de água superficial, com as seguintes características básicas: - Capacidade/Vazão mínima: 500 m³/h; - Modelo crivo: em formato "T"; - Diâmetro (flange) de entrada: DN 300 mm; - Furação do Flange: PN 10; - Diâmetro máximo da área filtrante: DN 640 mm; - Abertura/ranhura tela: entre 5 e 10 mm; - Perfil da tela: em perfil triangular (tipo "V") sendo este perfil contínuo (tipo espiral); - Perfil da tela: com no mínimo 1,50 mm de base e no mínimo 2,50 mm de altura; - Varetas suporte: diâmetro mínimo 4,0 mm ou dimensões mínimas 2,20mm x 3,45mm; - Espaçamento varetas suporte: entre 12 e 14 mm; - Material do crivo (corpo, flange, área filtrante e outras partes constituintes): em aço inoxidável AISI 304 ou superior; - Fabricação: corpo do crivo em formato de "T", com tela em perfil triangular ("V"), eletro-soldados sobre barras cilíndricas; - Com conexão lateral flangeada para limpeza contracorrente, soldada no pescoço da conexão do crivo; - Submersão: 1250mm (considerando diâmetro do crivo, mais a distância do crivo até o fundo do rio de 30cm, e recobrimento de 30cm) Composto por: crivo, flange de entrada e conexão lateral para limpeza.	2,000	UNI	21.500,00	43.000,00

Total do Participante: 43.000,00

Total Geral: 43.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção e operação técnica do sistema de água e esgoto (Simae)	13.001.17.512.0165.2146.3.3.90.00.00	R\$ 48.000,00

Capinzal, 10/09/2024

.....
DIONISIO ALZIR ROSSET

.....
Assinatura do Responsável

Assinado eletronicamente por DIONISIO ALZIR ROSSET.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://simaecao.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e94fa927-6e24-4618-880b-9bd4cb74baca>.

Assinado eletronicamente por:

* DIONISIO ALZIR ROSSET (***.514.400-**))

em 10/09/2024 13:41:43 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://simaecao.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e94fa927-6e24-4618-880b-9bd4cb74baca>

